



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12
GENNAIO 1998 N°37 ED IL D.M. 4 MAGGIO 1998

PRATICA N° 6640/01/1210

SI RILASCIÀ ALL'
AZIENDA USL N. 1 - UMBRIA

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITÀ DAL 04.07.2006

AL 04.07.2012

PER L'ATTIVITÀ (n° 91 del D.M. 16.2.82)
Centrale termica

SITA NEL COMUNE DI: GUALDO TADINO
Piazza dell'Ospedale

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

N° 1 centrale termica alimentata a gas metano da Kw 582.-

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

1) Tenere aggiornato il registro di manutenzione e controllo delle attrezzature antincendio previsto dall'art. 5 del D.P.R. 37/98.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI

N° 1 estintore a CO₂ da Kg. 5 di classe 113 BC.-

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Raffaele Ruggiero)

Perugia, 02.08.2006

NC/sm



Ausl Umbria

- ASI.01.PG

Prot. 0016625

del 26/09/2006 ore 08.48

Tit.

Documento Principale - Registro: Arrivo